

Paineastian korjausilmoitus

Pvm: *4.11.91*

4 11/91

Osasto *Voimalaitos*.....

Seisokkiaika h.....

Pääkone *Ce-2 kattila*.....

Rek. nro *K-11699*.....

Osa.....

Piirustus *2 skt-7777*.....

Työtilaus.....

Käytetty materiaali:

	Tilaus	Määrä	Mitat	Aine	Todist
Levy					
Putki					
Venttiili					
Laippa					
Ruuvit					
Muut					
Lisäaineet	-	-	-	<i>OK 48.00, DMO</i>	-

Hekutus: lämpötila.....aika.....Jäähdytysnopeus.....

Hitsaaja *Rahunen Terho E-G Oy, Honkanen Jarmo E-G Oy*

Koe suoritettu *15.1.91* *11.12.90*

Korjauksen syy *havaittu vuotoja primääri tulistimessa*

5kpl (liite 1)

Vaurion laatu *säro" sisälenkissä"*

Miten korjattu *säro" avattu ja päälle hitsattu (liite 2)*

Tarkastus suoritettu *Veripainekoe 82 bar* *OK*