

Veitsiluoto Oy
Oulun tehtaat
Hukkanen Reijo

Liite
21.09.1990

SOODAKATTILAN POHJASÄRÖT ESIINTYMINEN

Paikka	Särötyyppi	Kohta	Etäisyys etuseinä	Huomautukset
--------	------------	-------	----------------------	--------------

Säröt vappuseisokissa 1990

1	Evä	PP12-PP13	2200-2350	
2	Evä	PP12-PP13	4900-5100	
3	Evä	PP25-PP26	7000-7150	
4	Putki	PP28	7000-7100	Yläpinnassa korjattu Uusia säröjä ei korj
5	Evä	PP31-PP32	5200-5350	
6	Evä	PP32-PP33	5250-5400	
7	Evä	PP31-PP32	7300-7500	
8	Evä	PP44-PP45	4400-4500	Korjattu
	Putki	PP44	4400-4500	Tulivat evä korjauk.
9	Evä	PP46-PP47	2700-2850	Korjattu
10	Evä	PP46-PP47	4300-4450	
11	Evä	PP47-PP48	8200-8400	
	Putki	PP47	8200-8400	Tulivat evä korjauk.
	Putki	PP48	8200-8400	Tulivat evä korjauk.
12	Putki	PP50	4050-4250	Hiottu
13	Putki	PP54	5000-5300	
	Evä	PP54-PP55	5000-5300	
	Evä	PP53-PP54	4600-4900	
	Putki	PP55	5000-5300	
14	Evä	PP55-PP56	4900-5100	
15	Evä	PP57-PP58	3500-3600	Korjattu
16	Evä	PP61-PP62	7000-7100	
17	Putki	PP67	3150-3250	Korjattu
	Evä	PP67-PP66	3150-3250	Tulivat putken korj.
	Putki	PP66	3150-3250	Tulivat evän korjak.
18	Putki	PP80	5200-5400	Hiottu
19	Evä	PP81-PP82	2000-2100	
20	Evä	PP84-PP85	1450-1650	
21	Evä	PP95-PP96	3300-3400	
22	Evä	PP97-PP98	2100-2200	
23	Evä	PP98-PP99	9400	

Korjaustiedot vajaita.
Mittatiedot osin arvioita.

Paikka	Särötyyppi	Kohta	Etäisyys etuseinä	Huomautukset
--------	------------	-------	----------------------	--------------

Säröt seisokissa 27.08-19.09.1990

24	Putki	PP12	1200	Pinnoite lohjennut. Hitsattu ja hiottu.
25	Putki	PP21	1000	Pintanaarmuja, jäi.
26	Putki ylä	PP21	7400	Hitsattu ja hiottu
27	Putki ylä	PP25	2700-2800	Mittapis.Hiottu,jäi.
28	Putki yläp	PP26	7530	2 kpl Hitsattu.
29	Evä	PP26-27	7100-7400	Hitsattu
	Evä	PP27-28	7400-7500	Hitsattu
	Evä	PP28-29	7100-7500	Hitsattu
	Evä	PP29-30	7200-7400	Hitsattu
30	Evä	PP29-30	7900-8000	Hitsattu
31	Evä	PP31-32	7200-7300	Hitsattu
	Evä	PP32-33	7200-7300	Hitsattu
	Evä	PP34-35	7100-7200	Hitsattu
32	Putki yläp	PP29	1400-1500	
33	Putki	PP29	5900	PP30:n puol.Hiottu.
34	Putki	PP30	5900	Kaarevia säröt.Hits
35	Putki	PP31	5900	Kaarevia säröt.hits
36	Putki	PP32	5900	31:n puol. hitsattu
37	Putki yläp	PP34	5800?	Hiottu
38	Evä	PP40-PP41	4000-5400	Hitsattu
39	Putki sivu	PP45	5900	PP46:n puolella JÄI
40	Putki sivu	PP49	2900	48:n puol.luult.jäi
	Evä	PP48-49	2900	Hitsattu.
41	Putki sivu	PP49	5900	50:n puolella Hits.
42	Putki	PP50	5900	Kaarimaiset yläpint säröt.Hitsattu
43	Putki	PP50	6900	Yhteen yläpuol.hits
44	Putki	PP51	6700	"-
45	Putki	PP53	6700	"-
46	Putki	PP54	6900	"-
47	Putki	PP87	6700	"-
48	Putki	PP89	6700	"-
49	Putki	PP90	6900	"-
50	Putki	PP91	6700	"-
51	Putki	PP92	6900	"-
52	Putki ylä	PP103	7000	Hitsattu
53	Putki ylä	PP57	3100-3200	Hitsattu ja hiottu
54	Putki sivu	PP56	3100	Mosaik. 57:n puol.Hiott
55	Putki yläp	PP57	3650-3900	
56	Putki sivu	PP61	2700	PP60:n puol.Hiottu
57	Putki sivu	PP61	3900	PP60:n puol.Hiottu
58	Evä	PP60-61	3000-3200	Ei tehty mitään.
59	Putki ylä	PP61	3100	Hitsattu
60	Putki yläp	PP64	2200	Hitsattu
61	Mosaik ylä	PP78	720	Hitsattu
62	Putki yläp	PP80	3250	Hiottu
63	Putki yläp	PP85	500	Hiottu
64	Mosaik.	PP93	400-600	Pahannäköistä Hits
65	Mosaik	PP94	400-500	Yläpinta Hitsattu
66	Putki sivu	PP80	5000-5400	PP81:n puol.Hits.
67	Putki yläp	PP99	400-500	Hits.
68	Putki yläp	PP100	500-600	Hits.
69	Putki yläp	PP95	3900	Hits.
70	Evä	PP104-105	7600-7700	Hits.
71	Evä	PP108-109	7700-7900	Hits.

72	Putki	PP38	10000	Hitsattu
73	Putki yläp	PP110	3900	Ei tehty mitään
74	Putki yläp	PP111	3600	Ei tehty mitään
75	Evä	PP108-109	3200-3300	Hitsattu
76	Putki	PP116	2000-2300	Tutk.pätkä otettu
77	Putki	PP98	6900	Kaarimaiset säröt
				Mittaus Ei korjattu
78	Evä	PP64-65	4700-4800	Hitsattu
79	Evä	PP82-83	7700	Ei korjattu
80	Putki ylä	PP68	10000	Hiottu liekki hits.
81	Putki ylä	PP38	8700-8800	Hitsattu
82	Evä	PP95-96	8900-9000	Ei korjattu
	Evä	PP96-97	8400-8700	-"-
	Evä	PP97-98	8500-8800	-"-
	Evä	PP98-99	8400-8500	-"-
83	Evä	PP48-49	7300-8500	Hitsattu
	Evä	PP49-50	8100-8200	Hitsattu

Säröt seisakissa 8.03-2.04.1991
Kattila pesty jouluna ei tarkastettu

84	Putki ylä	PP107	1150-1250	
85	Putki sivu	PP111	1250	
	Putki ylä	PP113	1230	
86	Putki ylä	PP117	1000	
	Putki ylä	PP116	1000+1200-1300	Pahan näköinen
87	Putki ylä	PP119	1150	
88	Putki ylä	PP110	1800	
	Putki ylä	PP109	1900	
89	Putki ylä	PP103	650	
90	Putki ylä	PP99	1500+1560	
91	Putki ylä	PP97	1170	Mosaik.
92(65)	Putki ylä	PP94	550	aiemmin hiottu
93(61)	Putki ylä	PP78	750	aiemmin hiottu
94	Putki ylä	PP76	900	
95	Evä	PP76-PP77	550	
96(32)	Putki ylä	PP29	1400-1500	aiemmin hiottu
97	Putki ylä	PP32	1400-1550	
98	Putki ylä	PP45	750-800	
	Evä	PP44-PP45	800	
99	Evä	PP26-PP27	900	
100	Putki ylä	PP50	1450	
101	Putki sivu	PP59	550	
102	Putki ylä	PP108	2050+2150	
103	Putki ylä	PP108	2950-3000+3150	Evä kor(75 vieres)
104	Putki ylä	PP110	2950	
105	Putki ylä	PP109	2400	
106	Putki ylä	PP111	2250+2400	
107	Putki ylä	PP113	2750-2800	mosaik.
108	Putki 117	Evän vieri	2150	Vaihdetun vieressä.
109	Putki 105 ylä		2100	
	Evä 105-106		2350	
110	Putki 101 ylä		3150	
	Putki 102 ylä		3250	mosaik.
111	Putki 98 ylä		3000-3200+3300	Valssauksessa
	Putki 99 ylä		2900-3300	-"-
112	Putki 99 ylä		3850-4000	-"-
113	Putki 103 ylä		3800	
114(27)	Putki 25 ylä		2850	Hiottu säröt jäivät aiem
115(21)	Evä 95-96		3500	Entisen korjauksen päässä
116	Putki 37 ylä		2650	mosaik.
	Putki 38 ylä		2650	mosaik.
117	Putki 41 ylä		3050-3150	mosaik.
118	Putki 91 ylä		2030	
119	Putki 90 ylä		2330	
120(54)	Putki 56 sivu		3150	mosaik. Hiottu aiemmin.
(53)	Putki 57 ylä		3050	hiottu aiemmin.
121	Putki 59 ylä		3100	
(58)	Evä 60-61		3200	Aikaisempi ei tehty mit
122(56)	Putki 61 Evän vieri		2750	Hiottu aiemmin.
123	Putki 61 ylä		2050	
124	Putki 114 Evän vieri		5950	
	Evä 113-114		5000-6100	
125	Evä 108-109		4250-4350	
	Putki 109 Evän vieri		4100-4250	
126	Evä 106-107		4600-4700	
	Evä 107-108		4450-4630	
127	Evä 98-99		5350-5550	
128	Evä 101-102		5130	
129	Putki 85 ylä kaarevat		5850-5950	Taite!
130	Evä 86-87		5250-5450	

	Putki 86 Evän vieri	5350	
	Putki 87 Evän vieri	5350	
131	Putki 81 ylä kaarevat	5850-5950	Taite!
	Putki 82 ylä kaarevat	5850-5950	Taite!
	Putki 83 ylä kaarevat	5850-5950	Taite!
132	Evä 80-81	5030+5500	Korjausten päässä
(66,18)	Putki 81 Evän vieressä	5050-5500	Korjausten vieressä
133	Putki 28 ylä kaarevat	5850-5950	Taite!
134	Putki 71 sivu	5360-5450	
	Putki 72 sivu	5400-5450	
135	Putki 72 Ylä kaarevat	5850-5950	Taite!
136	Putki 77 ylä	5300	Mosaik.
137	Putki 76 ylä kaarevat	5850-5950	Taite!
138	Putki 74 ylä	4500-4700	
139	Evä 74-75	5700	
140(33)	Putki 29 ylä kaarevat	5850-5950	Taite! Hiottu aiem.
	Putki 28 tait korjattu	aiemmin.	
141	Putki 68 ylä	5200-5320	mosaik
	Putki 69 ylä	5200-5440	
	Putki 70 sivu 69:n pu.	5350-5500	
142 (6)	Evä 32-33	5200-5270	
143	Putki 45 ylä kaarevat	5850-5950	Taite!
144	Evä 59-60	5670-5740	
	Evä 60-61	5670-5740	
145	Putki 57 Evän vier mosaik	4950	
	Evä 57-58	4950-5000	
146	Evä 59-60	4350-4400	
	Evä 60-61	4350-4400	
	Putki 61 ylä	4200-4370	
	Evä 61-62	4200-4400	Hiottu aiemmin
147(12)	Putki 50 ylä	4100-4300	Hiottu aiemmin
148	Putki 50 ylä	4700-5020	
149	Evä 55-56	4500-4590	
150(13)	Putki 55 sivu, ympyrä	5170	Korjattu jäänyt?
151	Putki 20 ylä mosaik.	7450-7560	
	Evä 19-20	7420-7450	
152	Evä 17-18	6340-6400	
	Evä 18-19	6340-6450	
	Putki 18 Evän 19 viere	6350-6450	
153(29)	Evä 27-28	7300-7400	Korjauksen päässä
154	Evä 111-112	7770-7870	
	Putki 111 ylä	7650	
	Putki 112 ylä	7860	
155(7,31)	Evä 31-32	7500	Korjauksen päässä
156	Putki 32	6930	Piikkaus kolo
157	Putki 86 ylä kaarevat	6850-6950	Yhteen yläpuoli
158(48)	Putki 89	6700	Korjauksen vieri Yhde!
159	Putki 88 Evän89 vieres	6050-6200 + 6400-6540	
160	Putki 86 Evän87 vieres	6150-6220 + 6420-6490	
161(44)	Putki 51 ylä	6710	Korjauksen vieressä Yhde
			Tarkastettu mikroskoop.
162	Putki 81 ylä kaareva	67000	Yhteen yläpuoli
163	Putki 81 ylä	6340-6400	
	Putki 82 ylä	6380-6490	
164	Evä 60-61	6800-7000	
165	Evä 59-60	7280-7410	Ent. korj. väli!
166	Evä 114-115	8800-8900	
	Putki 115 Evän114 vier	8800-9000	
	Putki 115 Evän116 vier	9000-9050	
	Evä 115-116	8850-9050	
	Putki 116 Evän 115 vier	8900-9000	
167	Putki 77 ylä kaareva	6700	Yhteen yläpuoli
168	Putki 76 Ylä kaareva	6850-6950	Yhteen yläpuoli
169	Putki 74 Ylä kaareva	6850-6950	Yhteen yläpuoli

170	Evä 65-66	7200-7300
171	Putki 66 Ylä kaareva	6850-6950 Yhteen yläpuoli
	Putki 67 Evän66 vier	6900-7100
172	Putki 69 ylä	7050-7100
	Putki 70 ylä	6950-7100
173	Evä 19-20	9160-9240 + 9400-9520
174	Evä 99-100	8160-8230 Entinen
175(82)	Evä 98-99	8400-8500 Entinen
176	Evä 27-29	9880-9940
177	Evä 91-92	7930-8300 Entinen
	Evä 92-93	7930-8300 Entinen
178	Evä 92-93	8480-8540 Entinen
179	Evä 93-94	9480
180	Evä 95-96	9410 Korjauksen päässä
181(82)	Evä 96-97	8300-8700 Entinen
(82)	Evä 96-97	8800-8960 Entinen
182(82)	Evä 97-98	8500-8760 Entinen
183	Putki 85 Ylä	8870-8930
184	Evä 112-113	8060-8290
185	Putki 77	8120 Piikkaus kolo
	Putki 78	8170 Piikkaus kolo
	Putki 79	8080 Piikkaus kolo
186	Putki 72	8080 Piikkaus kolo
187	Evä 81-82 Pistesyöpymä	9000-9560
188	Putki 71 Ylä	9350-9390
189	Evä 73-74	9150-9270
	Putki 74 Ylä	9160
190	Evä 72-73	8860-8910
	Evä 73-74	8810-8850
191	Evä 46-47	8100-8200
192	Evä 46-47	8360-8410