

Jorma Viinikainen/li

3.4.1990

SOODAHÖYRYKATTILAN K-12843 PAINEENALAISTEN OSIEN KORJAUS

Lauantaina 31.3.1990 klo 12.30 havaittiin vuoto II-ekonomaise-
rin alapäässä.

Kattila ajettiin alas normaalisti. Vuoto löytyi etummaisen ala-
tukin vasemmalta lukien seitsemännen putkirivin edestälukien
toisesta putkesta.

Putki oli halki tukin ja putken hitsausaumasta putken puolelta
n. 2 cm matkalta.

Halkeama oli putken takana, joten korjausta varten jouduttiin
edessäoleva ja korjattava putki katkaisemaan. Putket ja tukki
tulpattiin.

Korjauksen suoritti A. Ahlström Oy:n hitsaaja Väinö Koponen.

Korjauksen jälkeisen vesipainekokeen suoritti allekirjoittanut
TTK:n luvalla.

JOUTSENO-PULP OY

Jorma Viinikainen

LIITTEET

Kuva vuotokohdasta
Hitsaajan pätevyystodistus